

# БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ СПО «Красносулинский металлургический колледж» Вакулина Галина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Руководителем организации не обеспечено наличие и исправность огнетушителей в полном объеме, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.  
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. ППР в РФ п. в РФ п. 478.
2. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководителем учреждения не создана пожарно-техническая комиссия. ППР в РФ п. в РФ п. 5.
3. В отношении каждого объекта в учреждении руководителем не разработана (не переработана) инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ п. в РФ, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. ППР в РФ п. в РФ п. 2.
4. Не все лица назначенные ответственными, прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. ППР в РФ п. в РФ п. 3
5. Не в полном объеме организовано размещение табличек с номерами вызова пожарной охраны. ППР в РФ п. в РФ п. 6
6. На объекте с массовым пребыванием людей, руководителем не организовано размещение планов эвакуации людей при пожаре соответствующих требованиям нормативных документов (с использованием светоотражающих покрытий). ППР в РФ п. в РФ п. 7. ГОСТ Р 12.2.143-2009.
7. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. ППР в РФ п. в РФ п. 12.
8. Руководитель организации не обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона «Об ограничении курения табака».  
Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».  
Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения». ППР в РФ п. в РФ п. 14.
9. Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», расчет категорий не проведен. ППР в РФ п. в РФ п. 20.
10. Огнезащитная обработка воздуховодов системы вентиляции не проведена. ППР в РФ п. в РФ п. 20
11. В подвальном помещении здания колледжа допускается хранение горючих материалов. ППР в РФ п. в РФ п. 23
12. Пути эвакуации людей, эвакуационные выходы, первичные средства пожаротушения, средства связи, кнопки включения пожарного оповещения не обозначены стандартными знаками пожарной безопасности в полном объеме согласно ГОСТ 12.4.026, ГОСТ Р 12.2.143-2009, ППБ 160-97, ППР в РФ п. в РФ п. 33, 43.

КОПИЯ  
ВЕРНА